

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE

Ipavčeva 18, 3000 CELJE

telefon: 03 42 51 200 fax: 03 42 51 115

SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO BOBOVO

POROČILO O PITNI VODI ZA LETO 2006

Naslov naloge: Sistem za oskrbo s pitno vodo - Poročilo o pitni vodi za leto 2006

Upravljavec: OKP Rogaška Slatina

Datum izdelave poročila: April, 2007

Številka poročila: 121-17-277-22/07

V vednost: 1. naslov
2. arhiv ZZV

Jože Kandorfer, dipl. san. ing.
Vodja enote za komunalno higieno

Simona Uršič, dr. med.
Vodja službe za higieno

KAZALO

1	VODOVOD BOBOVO– SPLOŠNI PODATKI	4
1.1	OSKRBOVALNO OBMOČJE BOBOVO	4
1.1.1	<i>O uporabnikih in količini distribuirane pitne vode.....</i>	<i>4</i>
1.1.2	<i>O objektih in pripravi pitne vode.....</i>	<i>4</i>
2	PREDSTAVITEV PODATKOV O REZULTATIH PRESKUSOV VZORCEV PITNE VODE PRIDOBLENIH V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA V LETU 2006	5
3	MNENJE IN SVETOVANJE	8

1 VODOVOD BOBOVO– splošni podatki

Upravljavec sistema za oskrbo s pitno vodo BOBOVO je javno podjetje OKP ROGAŠKA SLATINA, draviliški trg 12, ROGAŠKA SLATINA. Celoten sistem za oskrbo s pitno vodo BOBOVO predstavlja eno oskrbovalno območje – oskrbovalno območje BOBOVO.

1.1 OSKRBOVALNO OBMOČJE BOBOVO

1.1.1 O uporabnikih in količini distribuirane pitne vode

Oskrbovalno območje BOBOVO oskrbuje s pitno vodo **120 uporabnikov** v naselju: BOBOVO. Pomembnejših javnih objektov, ki jih sistem oskrbuje s pitno vodo ni.

Skupna izdatnost oskrbovalnega sistema znaša povprečno **30 m³ pitne vode dnevno**.

1.1.2 Objekti in priprava pitne vode

Objekti:

- Zajetje Bobovo I
- Zajetje Bobovo II, ki je zaradi kaljenja izločeno iz uporabe

Priprava:

Dezinfekcija pitne vode se izvaja z avtomatsko klorirno napravo s plinskim klorom

S fotokolorimetrično napravo HACH smo v omrežju javnega oskrbnega sistema Bobovo v letu 2006 izvršili 10 meritev prisotnosti prostega rezidualnega klora v vodi. Pri treh meritvah prosti rezidualni klor v vodi ni bil prisoten.

Omrežje:

Upravljalca nam ni posredoval podatkov.

2 PREDSTAVITEV PODATKOV O REZULTATIH PRESKUSOV VZORCEV PITNE VODE PRIDOBLJENIH V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA V LETU 2006

Tabela 1: Rezultati mikrobioloških preskušanj vzorcev pitne vode odvzetih v okviru internega nadzora na omrežju oskrbovalnega območja BOBOVO v letu 2006

REDNE MIKROBIOLOŠKE ANALIZE			OBČASNE MIKROBIOLOŠKE ANALIZE		
ŠT. VZORCEV	ŠT. NESKLADNIH VZORCEV	ŠT. VZORCEV Z E. COLI	ŠT. VZORCEV	ŠT. NESKLADNIH VZORCEV	ŠT. VZORCEV Z E. COLI
10	0	0			

Tabela 2: Rezultati kemijskih preskušanj vzorcev pitne vode odvzetih v okviru internega nadzora na omrežju oskrbovalnega območja BOBOVO v letu 2006

REDNE KEMIJSKE ANALIZE		OBČASNE KEMIJSKE ANALIZE		
ŠT. VZORCEV	ŠT. NESKLADNIH VZORCEV	ŠT. VZORCEV	ŠT. NESKLADNIH VZORCEV	NESKLADNOST IZ PRILOGE I, del B
4	0			

3 MNENJE IN SVETOVANJE

V smislu zagotavlja skladnosti pitne vode v javnem oskrbnem sistemu BOBOVO, predlagamo, da zagotavljate:

- ⇒ izvajanje notranjega nadzora in spremljanje stanja na javnem oskrbnem sistemu BOBOVO v skladu z 10.členom veljavnega Pravilnika o pitni vodi, Ur. List RS št. 19, z dne 1.3.2004.
- ⇒ dnevno kontinuirano dezinfekcijo vode