

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE

Ipavčeva 18, 3000 CELJE

telefon: 03 42 51 200 fax: 03 42 51 115

SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO ZGORNJI CEROVEC

POROČILO O PITNI VODI ZA LETO 2006

Naslov naloge: Sistem za oskrbo s pitno vodo - Poročilo o pitni vodi za leto 2006

Upravljavec: OKP Rogaška Slatina

Datum izdelave poročila: April, 2007

Številka poročila: 121-17-277-30/07

V vednost: 1. naslov
2. arhiv ZZV

Jože Kandorfer, dipl. san. ing.
Vodja enote za komunalno higieno

Simona Uršič, dr. med.
Vodja službe za higieno

KAZALO

1	VODOVOD ZGORNJI CEROVEC– SPLOŠNI PODATKI.....	4
1.1	OSKRBOVALNO OBMOČJE ZGORNJI CEROVEC	4
1.1.1	<i>O uporabnikih in količini distribuirane pitne vode.....</i>	<i>4</i>
1.1.2	<i>O objektih in pripravi pitne vode.....</i>	<i>4</i>
2	PREDSTAVITEV PODATKOV O REZULTATIH PRESKUSOV VZORCEV PITNE VODE PRIDOBLENIH V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA V LETU 2006	5
3	MNENJE IN SVETOVANJE	8

1 VODOVOD ZGORNJI CEROVEC– splošni podatki

Upravljavec sistema za oskrbo s pitno vodo ZGORNJI CEROVEC je javno podjetje OKP ROGAŠKA SLATINA, draviliški trg 12, ROGAŠKA SLATINA. Celoten sistem za oskrbo s pitno vodo ZGORNJI CEROVEC predstavlja oskrbovalno območje ZGORNJI CEROVEC.

1.1 OSKRBOVALNO OBMOČJE ZGORNJI CEROVEC

1.1.1 O uporabnikih in količini distribuirane pitne vode

Oskrbovalno območje ZGORNJI CEROVEC oskrbuje s pitno vodo 100 uporabnikov v naselju Zgornji Cerovec. Pomembnejših javnih objektov, ki jih sistem oskrbuje s pitno vodo ni. Dnevna količina distribuirane pitne vode je 15 m³.

1.1.2 Objekti in priprava pitne vode

Objekti:

1. Zajetje Zgornji Cerovec 1
2. Zajetje Zgornji Cerovec 2
3. zbiralnik 1000 l
4. Usedalnik 1000 l
5. Filter postaja Cerovec
6. Vodohran Zgornji Cerovec 10 m³

Priprava:

Dezinfekcija pitne vode se izvaja občasno, ročno.

S fotokolorimetrično napravo HACH smo v omrežju javnega oskrbnega sistema Zgornji Cerovec v letu 2006 izvršili 10 meritev prisotnosti prostega rezidualnega klora v vodi. Pri osmih meritvah prosti rezidualni klor v vodi ni bil prisoten.

Omrežje:

Upravljalec nam ni posredoval podatkov o vrsti primarnega in sekundarnega oskrbnega javnega oskrbnega sistema Zgornji Cerovec.

2 PREDSTAVITEV PODATKOV O REZULTATIH PRESKUSOV VZORCEV PITNE VODE PRIDOBLENIH V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA V LETU 2006

Tabela 1: Rezultati mikrobioloških preskušanj vzorcev pitne vode odvzetih v okviru internega nadzora na omrežju oskrbovalnega območja ZGORNJI CEROVEC v letu 2006

REDNE MIKROBIOLOŠKE ANALIZE			OBČASNE MIKROBIOLOŠKE ANALIZE		
ŠT. VZORCEV	ŠT. NESKLADNIH VZORCEV	ŠT. VZORCEV Z E. COLI	ŠT. VZORCEV	ŠT. NESKLADNIH VZORCEV	ŠT. VZORCEV Z E. COLI
10	4	2			

Tabela 2: Rezultati kemijskih preskušanj vzorcev pitne vode odvzetih v okviru internega nadzora na omrežju oskrbovalnega območja ZGORNJI CEROVEC v letu 2006

REDNE KEMIJSKE ANALIZE		OBČASNE KEMIJSKE ANALIZE		
ŠT. VZORCEV	ŠT. NESKLADNIH VZORCEV	ŠT. VZORCEV	ŠT. NESKLADNIH VZORCEV	NESKLADNOST IZ PRILOGE I, del B
4	0			

3 MNENJE IN SVETOVANJE

V smislu zagotavlja skladnosti pitne vode v javnem oskrbnem sistemu ZGORNJI CEROVEC, predlagamo, da zagotavljate:

- ⇒ izvajanje notranjega nadzora in spremljanje stanja na javnem oskrbnem sistemu ZGORNJI CEROVEC v skladu z 10.členom veljavnega Pravilnika o pitni vodi, Ur. List RS št. 19, z dne 1.3.2004.
- ⇒ dnevno kontinuirano dezinfekcijo vode