



Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode OKP Rogaška Slatina

Evidenčna oznaka: 2141a-13/6946-20/1876

Naročnik: OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O.
CELJSKA CESTA 12
3250 Rogaška Slatina

Naročilo: Pogodba o izvajanju notranjega nadzora pitne vode in obratovalnega monitoringa
odpadnih voda in površinskih voda št. JNOKP-092019, 17.01.2020

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Maribor
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Vodja naloge: Darja Repnik, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Maribor, 22.01.2020

Vodja naloge: Oddelek za okolje in zdravje Maribor
Vodja oddelka: mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Darja Repnik, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal Darja Repnik, univ. dipl. inž. kem. tehnol. ob 22.01.2020 10:31:43

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.

Podatki o vzorcu

Vzorec:	omr. Vrtec (OŠ) Podčetrtek, 3254 Podčetrtek, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji
Številka vzorca:	20/1876
Namen:	Notranji nadzor
Naročnik:	OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O., CELJSKA CESTA 12, 3250 Rogaška Slatina
Vzorec odvzel:	Mitja Rudolf, NLZOH OOH Maribor
Čas odvzema:	17.01.2020 08:45
Mesto odvzema:	Vodovod Olimlje - Podčetrtek, omr. Vrtec (OŠ) Podčetrtek, 3254 Podčetrtek, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji
Vzorec sprejel:	Aleksandra Moik
Kraj in čas sprejema:	MB, 17.01.2020 10:55

Ocena skladnosti

Glede na rezultate opravljenih preiskav ugotavljamo, da je vzorec pitne vode skladen s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in 51/2017).

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2141a-13/6946-20/1876-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4001-13/6946-20/1876-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec:	omr. Vrtec (OŠ) Podčetrtak, 3254 Podčetrtak, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji		
Številka vzorca:	20/1876		
Namen:	Notranji nadzor		
Naloga:	Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode OKP Rogaška Slatina		
Vodja naloge:	Darja Repnik, univ. dipl. inž. kem. tehnol.		
Naročnik:	OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O., CELJSKA CESTA 12, 3250 Rogaška Slatina		
Naročilo:	Pogodba o izvajanju notranjega nadzora pitne vode in obratovalnega monitoringa odpadnih voda in površinskih voda št. JNOKP-092019, 17.01.2020		
Plan vzorčenja:	DN 95999, 17.01.2020		
Mesto odvzema:	Vodovod Olimlje - Podčetrtak, omr. Vrtec (OŠ) Podčetrtak, 3254 Podčetrtak, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji		
Metoda vzorčenja:	ISO 5667-5: 2006		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila:	22.01.2020
Datum in ura:	17.01.2020 08:45	Datum in ura:	17.01.2020 10:55
Odvzel:	Mitja Rudolf, NLZOH OOO Maribor	Sprejel:	Aleksandra Moik

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	9.1	°C		SIST DIN 38404-C4: 2000, na mestu odvzema	17.01.20 17.01.20
Klor-prosti	0.27	mg/L		SIST EN ISO 7393-2: 2018, na mestu odvzema	17.01.20 17.01.20

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja oddelka:
mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal namestnik dr. Nataša Sovič, univ. dipl. inž. kem. tehnol. ob
22.01.2020 14:35:08

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: omr. Vrtec (OŠ) Podčetrtek, 3254 Podčetrtek, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

Številka vzorca: 20/1876; Lab. št.: 20/958

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode OKP Rogaška Slatina

Vodja naloge: Darja Repnik, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Naročnik: OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O., CELJSKA
CESTA 12, 3250 Rogaška Slatina

Naročilo: /

Mesto odvzema: Vodovod Olimlje - Podčetrtek, omr. Vrtec (OŠ) Podčetrtek, 3254 Podčetrtek, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca		Prevzem vzorca	Datum poročila: 20.01.2020
Datum in ura: 17.01.2020 08:45		Datum in ura: 17.01.2020 11:09	
Odvzel: Mitja Rudolf, NLZOH OOH Maribor		Prevzel: Bojana Žnuderl	

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	17.01.2020 11:25 18.01.2020 12:23
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	17.01.2020 11:25 18.01.2020 12:20
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	ISO 6222:1999, MB	< 10	CFU/mL	17.01.2020 11:25 20.01.2020 08:18
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	ISO 6222:1999, MB	< 10	CFU/mL	17.01.2020 11:25 20.01.2020 08:24

Analitik:
Mojca Šoštarič, univ.dipl.mikr.

Odgovorna oseba:
Mojca Šoštarič, univ.dipl.mikr.

Elektronsko podpisal Mojca Šoštarič, univ.dipl.mikr. ob 20.01.2020 15:10:50

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.