



Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode OKP Rogaška Slatina

Evidenčna oznaka: 2141a-13/6946-20/56431

Naročnik: OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O.
CELJSKA CESTA 12
3250 Rogaška Slatina

Naročilo: /
Pogodba o izvajanju notranjega nadzora pitne vode in obratovalnega monitoringa
odpadnih voda in površinskih voda št. JNOKP-092019, 17.01.2020

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Maribor
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Vodja naloge: Darja Repnik, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Maribor, 29.06.2020

Vodja naloge: Oddelek za okolje in zdravje Maribor
Vodja oddelka:

Darja Repnik, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal Darja Repnik, univ. dipl. inž. kem. tehnol. ob 29.06.2020 07:41:37

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: omr. Kmetijska zadruga Šmarje Z.O.O., Trgovina Buče, Vrenska gorica 6, 3255 Buče, pipa na umivalniku v trgovini

Številka vzorca: 20/56431

Namen: Notranji nadzor

Naročnik: OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O., CELJSKA CESTA 12, 3250 Rogaška Slatina

Vzorec odvzel: Mitja Rudolf, NLZOH OOO Maribor

Čas odvzema: 22.06.2020 10:05

Mesto odvzema: Vodovod Buče, omr. Kmetijska zadruga Šmarje Z.O.O., Trgovina Buče, Vrenska gorica 6, 3255 Buče, pipa na umivalniku v trgovini

Vzorec sprejel: Aleksandra Moik

Kraj in čas sprejema: Maribor, 22.06.2020 12:30

Ocena skladnosti

Glede na rezultate opravljenih preiskav ugotavljamo, da je vzorec pitne vode skladen s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in 51/2017).

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2141a-13/6946-20/56431-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4001-13/6946-20/56431-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec:	omr. Kmetijska zadruga Šmarje Z.O.O., Trgovina Buče, Vrenska gorica 6, 3255 Buče, pipa na umivalniku v trgovini	
Številka vzorca:	20/56431	
Namen:	Notranji nadzor	
Naloga:	Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode OKP Rogaška Slatina	
Vodja naloge:	Darja Repnik, univ. dipl. inž. kem. tehnol.	
Naročnik:	OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O., CELJSKA CESTA 12, 3250 Rogaška Slatina	
Naročilo:	/	
Plan vzorčenja:	DN 109822, 22.06.2020	
Mesto odvzema:	Vodovod Buče, omr. Kmetijska zadruga Šmarje Z.O.O., Trgovina Buče, Vrenska gorica 6, 3255 Buče, pipa na umivalniku v trgovini	
Metoda vzorčenja:	ISO 5667-5: 2006	
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem	
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila: 29.06.2020
Datum in ura: 22.06.2020 10:05	Datum in ura: 22.06.2020 12:30	
Odvzel: Mitja Rudolf, NLZOH OOO Maribor	Sprejel: Aleksandra Moik	

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Vrednosti pod LOQ	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve						
Temperatura vode	18.1		°C		SIST DIN 38404-C4: 2000, na mestu odvzema	22.06.20 22.06.20
Klor-prosti	<0.10	0.05	mg/L		SIST EN ISO 7393-2: 2018, na mestu odvzema	22.06.20 22.06.20

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

LOD-meja zaznavnosti, najnižja koncentracija analita, ki je detektirana, vendar ne vedno tudi kvantificirana.

LOQ-meja določljivosti, najnižja koncentracija analita, ki jo lahko pri določenih pogojih določimo s sprejemljivo točnostjo in natančnostjo.

V stolpcu "Vrednosti pod LOQ" navajamo izmerjene vrednosti med LOD in LOQ. Predpona "<" pred številko pomeni, da je vrednost nižja od LOD. Tako poročani rezultati so izven območja akreditirane dejavnosti (#). Navajamo jih na zahtevo naročnika ali zakonodaje.

Vodja oddelka:
mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal namestnik dr. Nataša Sovič, univ. dipl. inž. kem. tehnol. ob
29.06.2020 08:00:30

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec:	omr. Kmetijska zadruga Šmarje Z.O.O., Trgovina Buče, Vrenska gorica 6, 3255 Buče, pipa na umivalniku v trgovini	
Številka vzorca:	20/56431; Lab. št.: 20/12994	
Namen:	Notranji nadzor	
Naloga:	Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode OKP Rogaška Slatina	
Vodja naloge:	Darja Repnik, univ. dipl. inž. kem. tehnol.	
Naročnik:	OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O., CELJSKA CESTA 12, 3250 Rogaška Slatina	
Naročilo:	/	
Mesto odvzema:	Vodovod Buče, omr. Kmetijska zadruga Šmarje Z.O.O., Trgovina Buče, Vrenska gorica 6, 3255 Buče, pipa na umivalniku v trgovini	
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem	
Odvzem vzorca	Prevzem vzorca	Datum poročila: 26.06.2020
Datum in ura: 22.06.2020 10:05	Datum in ura: 22.06.2020 12:44	
Odvzel: Mitja Rudolf, NLZOH OOO Maribor	Prevzel: Iris Varga	

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	ISO 6222:1999, MB	< 10	CFU/mL	22.06.2020 12:50 24.06.2020 07:15
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	ISO 6222:1999, MB	30	CFU/mL	22.06.2020 12:50 26.06.2020 10:18
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	22.06.2020 12:50 23.06.2020 11:04
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	22.06.2020 12:50 23.06.2020 11:01
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	22.06.2020 12:50 23.06.2020 10:58
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	22.06.2020 12:50 24.06.2020 09:29

Analistik:
Mojca Šoštarich, univ.dipl.mikr.

Odgovorna oseba:
Mojca Šoštarich, univ.dipl.mikr.

Elektronsko podpisal Mojca Šoštarich, univ.dipl.mikr. ob 26.06.2020 15:17:11

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.